

Per Mail: [bauleitplanung@lra-dah.bayern.de](mailto:bauleitplanung@lra-dah.bayern.de)

Landratsamt Dachau  
SG 40 Bauleitplanung  
Weiherweg 16  
85221 Dachau

Hausanschrift: Bgm.-Zauner-Ring 11, 85221 Dachau  
MVV-Omnibuslinie 720 und 722:  
Haltestelle „Landratsamt“

Postanschrift: Weiherweg 16, 85221 Dachau  
Sachbearbeitung: Sebastian Lang

Zimmer: E 17

Telefon: 08131 / 74 - 441

Telefax: 08131 / 74 - 11441

E-Mail: [Sebastian.Lang@lra-dah.bayern.de](mailto:Sebastian.Lang@lra-dah.bayern.de)

Internet: [www.landratsamt-dachau.de](http://www.landratsamt-dachau.de)

Unser Zeichen:

Datum: 09.10.2023

Ihr Schreiben v. / Zeichen

Az.: 40/610-4/2 BL 23 00 33 19. Änderung FNP Nördlich der Valleystraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu oben bezeichnetem Vorhaben bitten Sie um Stellungnahme hinsichtlich der Belange des Brandschutzes in Abstimmung mit der Feuerwehr.

Gegen den geplanten Bebauungsplan bestehen keine Einwände. Wir bitten, bei den konkreten Bebauungsverfahren auch weiterhin die Brandschutzdienststelle zu beteiligen.

## 1. Allgemeines

Bei der Erstellung der nachfolgenden Stellungnahme wurde die Kreisbrandinspektion Dachau vertreten durch Herrn KBR Reischl mit eingebunden.

Nach Artikel 1 Absatz 1 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) haben die Gemeinden als Pflichtaufgabe, im eigenen Wirkungskreis dafür zu sorgen, dass drohende Brand- und Explosionsgefahren beseitigt und Brände wirksam bekämpft werden (abwehrender Brandschutz) sowie ausreichend technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder Notständen im öffentlichen Interesse geleistet wird (technischer Hilfsdienst).

Nach Absatz 2 haben die Gemeinden zur Erfüllung dieser Aufgaben in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gemeindliche Feuerwehren (Art. 4 Abs. 1 BayFwG) aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten.

## 2. Feuerwehr

Die nächstgelegene Feuerwehr ist die Freiwillige Feuerwehr Haimhausen. Unterstützt wird diese durch die Feuerwehren aus dem Gemeindebereich Haimhausen.

Ein Hubrettungsgerät steht innerhalb der Hilfsfrist nicht zur Verfügung.

### Besuchszeiten:

Mo – Fr 08.00 – 12.00 Uhr  
Do 14.00 – 18.00 Uhr  
und nach Vereinbarung

### Konten:

Sparkasse Dachau  
Volksbank Raiffeisenbank  
Postbank München

### IBAN:

DE98700515400380901645  
DE75700915000000006050  
DE49700100800010148808

USt.-IdNr.: DE212824254

### BIC:

BYLADEM1DAH  
GENODEF1DCA  
PBNKDEFF700

StNr.: 115/114/50014




7. Leitern der Feuerwehr

Die Leitern der Feuerwehr sind genormt, auch die Beladung der Löschfahrzeuge ist genormt. Das stets vorhandene Minimum stellt die vierteilige Steckleiter dar, die eine Einsatzlänge von 8,40 m besitzt und mit der man die äußere Brüstungshöhe des zweiten Obergeschoss (8 m) erreicht.

Auf diese Leiter ist das Baurecht ausgerichtet.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Lang'.

Sebastian Lang