

01. Sep. 2017

Eingegangen



Main-Donau Netzgesellschaft · 90338 Nürnberg

Hausanschrift: Hainstraße 34 · 90461 Nürnberg
Telefon: 0911 802-02 · Telefax 0911 802-17005

Markus Prokopczuk
Kommunale Kunden
MDN-KK

Stadt Herrieden
Herrn 1. Bürgermeister
Alfons Brandl
Herrnhof 10
91567 Herrieden

Telefon: 0911-802-17524
Mobil: 0175-1823658
Telefax: 0911-802-17529
E-Mail: markus.prokopczuk@main-donau-netz.de
Internet: www.main-donau-netz.de

Nürnberg, 29. August 2017

Stellungnahme zum Stromausfall vom 07.08.2017

Ihr Schreiben vom 08.08.2017

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brandl,

die Versorgungssicherheit ist für den Netzbetreiber der N-ERGIE, die MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH, ein wichtiges Element im Netzbetrieb. Die gesetzlich vorgegebenen Reaktionszeiten werden durchgehend eingehalten und unterboten.

Gemäß §52 EnWG vergleicht und veröffentlicht die Bundesnetzagentur die ungeplanten und nicht durch Höhere Gewalt wie z.B. Naturkatastrophen aufgetretenen Versorgungsunterbrechungen aller Energieversorger im Bundesgebiet. Dieser sog. SAIDI Wert (System Average Interruption Duration Index) spiegelt die durchschnittliche Versorgungsunterbrechung je angeschlossenem Letztverbraucher innerhalb eines Kalenderjahres wieder. Hierbei wurde für den Bundesdurchschnitt im Jahr 2015 ein Wert von 11,9 Minuten/Jahr ermittelt und dieser wurde mit 8,3 Minuten/Jahr im Netzgebiet der Main-Donau Netzgesellschaft deutlich unterschritten. Die Versorgungssicherheit der Main-Donau Netzgesellschaft hält sich demzufolge auf einem sehr hohen Niveau.

Aufgrund der geringen Ausfallzeiten wird vielen Kunden erst bei einem Ereignis bewusst, dass sie schon seit vielen Jahren auf eine sichere und unterbrechungsfreie Energieversorgung – fast ganz selbstverständlich - bauen können. Leider kann es trotz vorausschauender Instandhaltung, umfassender Netzplanung und Fernüberwachung zum Ausfall einzelner Betriebsmittel kommen.

Am Montag, den 07.08.2017 um 19:55 Uhr trat an einem Mittelspannungskabel (20kV) im Ortsbereich von Herrieden ein Erdschluss ohne Ausfall von Kunden auf. Durch die sofort eingeleitete, fernüberwachte Fehlersuche konnte der Schadensbereich auf eine defekte Kabelmuffe in der Nähe der Fa. Hapa eingegrenzt werden. Um 20:02 Uhr trat ein weiterer Erdschluss infolge eines Kabelfehlers in der Nähe der Fa. Schüller auf. Daraufhin wurde automatisch der Stadtbereich, ausgehend von der Schaltanlage Ecke Münchner/Ansbacher Str. selektiv vom Netz genommen. Durch weitere Umschaltungen konnte teilweise nach rund 3 Minuten, z.B. bei der Fa. Schüller, die Versorgung dauerhaft wieder hergestellt werden.

Seite 2, zum Schreiben an Stadt Herrieden , vom 29.08.2017

Die parallel dazu angeforderten Mitarbeiter aus der Rufbereitschaft konnten die Fehlerstellen weiter eingrenzen und so sukzessive die Versorgung der Stadtbereiche wieder herstellen. Die endgültige Wiederversorgung aller Netzbereiche erfolgte um 21:40 Uhr.

Natürlich ist jede Versorgungsunterbrechung, egal welcher Dauer, für jeden Kunden ein Ärgernis. Wir bitten Sie dies auch zu entschuldigen.

Weiterhin ist es immer das Ziel, unter Berücksichtigung der Netzeffizienzwerte, unsere geringen Ausfallzeiten auf einem hohen Niveau zu halten und somit die Versorgungssicherheit für unseren gesamten Netzkundenbereich zu gewährleisten.

Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH

i. V.



Christof Heinritz

i. A.



Markus Prokopczuk