

Energas BHKW GmbH · E.-C.-Baumann-Straße 20a · 95326 Kulmbach

Natura GmbH & Co. KG  
Seebronn 10  
91567 Herrieden

**Ihr Ansprechpartner:**  
Thomas Fleischmann  
09221/690 63 13  
thomas.fleischmann@energas-gmbh.de

04.10.2021

### Schalldruckpegel BHKW-Anlagen 4+5

Sehr geehrter Herr Appold,

wir bestätigen Ihnen hiermit pro Motor folgende Schalldruckpegel der aufgeführten Komponenten:

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| - Kamin         | 55 dB(A) in 10m |
| - Zuluft        | 55 dB(A) in 10m |
| - Abluft        | 55 dB(A) in 10m |
| - Gemischkühler | 55 dB(A) in 10m |
| - Notkühler     | 55 dB(A) in 10m |

Mit freundlichen Grüßen

Energas BHKW GmbH

  
i.A. Stefan Förster  
i.A. Thomas Fleischmann