

Energas BHKW GmbH · E.-C.-Baumann-Straße 20a · 95326 Kulmbach

Natura GmbH & Co. KG
Seebronn 10
91567 Herrieden

Ihr Ansprechpartner:

Thomas Fleischmann
09221/690 63 13
thomas.fleischmann@energas-gmbh.de

04.10.2021

Schalldruckpegel BHKW-Anlagen 4+5

Sehr geehrter Herr Appold,

wir bestätigen Ihnen hiermit pro Motor folgende Schalldruckpegel der aufgeführten Komponenten:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| - Kamin | 55 dB(A) in 10m |
| - Zuluft | 55 dB(A) in 10m |
| - Abluft | 55 dB(A) in 10m |
| - Gemischkühler | 55 dB(A) in 10m |
| - Notkühler | 55 dB(A) in 10m |

Mit freundlichen Grüßen

Energas BHKW GmbH


i.A. Stefan Förster
i.A. Thomas Fleischmann