

Christian Wandinger

Von: Harder, Nicolas <Nicolas.Harder@ulm-netze.de>
Gesendet: Donnerstag, 19. September 2024 14:51
An: Christian Wandinger
Cc: Keller, Steffen; Dal Seval; Schmid Peter; Mack, Karin; Baier, Heidi
Betreff: AW: TÖB 2 Gemeinde Vöhringen, BP mit GOP "Wohngebiet Kranichstraße West" - Proj. 6263
Anlagen: SWU_Merkheft zur Verhütung von Unfällen.pdf
Kategorien: wichtig

Sehr geehrter Herr Wandinger,

eine unbefestigte Grundstückszufahrt im Schutzstreifen stellt kein Problem dar und ist möglich. Es darf lediglich kein Hoch- und Tiefbau im klassischen Sinne stattfinden.

Es sind bei der Verlegung von Leitungen im Bereich der Gasleitung mindestens die nach DVGW Arbeitsblatt G 462 (A) vorgegebenen Mindestabstände zu anderen Rohrmedien einzuhalten.
Ein Mindestabstand von 0,5m sollte hierbei nicht unterschritten werden.

Weiterhin verweisen wir auf unser „Merkheft zur Verhütung von Unfällen“ im Anhang.

Bei weiteren Rückfragen stehen wir gerne unter koordination@ulm-netze.de zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Nicolas Harder
Asset-Management

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH
Karlstraße 1-3, 89073 Ulm
Telefon 0731 166-1699
Telefax 0731 166-1809
E-Mail nicolas.harder@ulm-netze.de

www.ulm-netze.de

Sitz der Gesellschaft: Ulm, Amtsgericht Ulm HRB Nr. 5068
Geschäftsführer: Josef Althoff, Manfred Staib
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klaus Eder

Diese E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den angeführten Empfänger bestimmt. Falls Sie diese E-Mail versehentlich erhalten haben, informieren Sie bitte unverzüglich den Absender.

Wir schützen Ihre Daten! Hier finden Sie unsere [allgemeine Datenschutzerklärung](#).

