

Christian Wandinger

Von: Wolf, Simon <Simon.Wolf@ulm-netze.de>
Gesendet: Dienstag, 27. Juli 2021 15:10
An: Christian Wandinger
Betreff: AW: Bebauungsplan "Wohngebiet Kranichstraße Ost": Ihre Stellungnahmen vom 15.09.2020 und 29.03.2021

Guten Tag Herr Wandinger,

wie soeben telefonisch besprochen, lassen wir einen Abstand zu unserer Gashochdruckleitung von 4 m zu. Ich würde Sie bitten, die Unterlagen der zukünftigen Bebauungspläne an die folgende Adresse zu senden.

koordination@ulm-netze.de

Vielen Dank und bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Simon Wolf
Teamleiter Asset-Management

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH
Karlstraße 1-3, 89073 Ulm
Telefon 0731 166-1637
Telefax 0731 166-1809
E-Mail simon.wolf@ulm-netze.de

www.ulm-netze.de

Sitz der Gesellschaft: Ulm, Amtsgericht Ulm HRB Nr. 5068
Geschäftsführer: Wolfgang Rabe, Manfred Staib
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klaus Eder

Diese E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den angeführten Empfänger bestimmt. Falls Sie diese E-Mail versehentlich erhalten haben, informieren Sie bitte unverzüglich den Absender.

Wir schützen Ihre Daten! Hier finden Sie unsere [allgemeine Datenschutzerklärung](#).



Von: Christian Wandinger

Gesendet: Freitag, 23. Juli 2021 11:53

An: Wolf, Simon

Cc: Peter Schmid

Betreff: AW: Bebauungsplan "Wohngebiet Kranichstraße Ost": Ihre Stellungnahmen vom 15.09.2020 und 29.03.2021

Sehr geehrter Herr Wolf,

haben Sie vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

Erlauben Sie mir die laienhafte Rückfrage, ob auch ein Abstand von 4m ausreichend wäre? Laut den im Internet zugänglichen Informationen, wären bis zu einem DN von 150 ein 4m Abstand ausreichend.

Außerdem bitte ich sie, mir die genauen Anforderungen, was innerhalb des Schutzstreifens möglich bzw. was nicht möglich ist zu formulieren. Ich möchte diese in den Bebauungsplan Kranichstraße West übernehmen (hierzu werden Sie noch beteiligt).

Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Wandinger

Dipl.-Geograph

Stadtplaner

Fon +49 821 455459-14

Fax +49 8331 4904-20

Mail Christian.Wandinger@lars-consult.de

Web www.lars-consult.de



Gesellschaft für Planung und
Projektentwicklung mbH

Standort Memmingen
Bahnhofstraße 22
D - 87700 Memmingen

Standort Augsburg
Döllgaststraße 12
D - 86199 Augsburg

Sitz der Gesellschaft: Memmingen, Registergericht: Amtsgericht Memmingen
Registernummer: HRB 12245, Geschäftsführer/in: Bernd Munz, Monika Beltinger
Wir erfüllen unsere Informationspflichten zum Datenschutz nach
Artikel 13 & 14 DSGVO durch Veröffentlichung auf unserer Internetseite unter:
<https://lars-consult.de/datenschutzerklaerung> oder auf Ihre formlose Anfrage.

Von: Wolf, Simon <Simon.Wolf@ulm-netze.de>

Gesendet: Donnerstag, 22. Juli 2021 14:02

An: Christian Wandinger <Christian.Wandinger@lars-consult.de>

Cc: Mack, Karin <Karin.Mack@swu.de>; Langer, David <David.Langer@ulm-netze.de>

Betreff: AW: Bebauungsplan "Wohngebiet Kranichstraße Ost": Ihre Stellungnahmen vom 15.09.2020 und 29.03.2021

Guten Tag Herr Wandinger,

zu unser Gashochdruckleitung muss ein Abstand von 6 m eingehalten werden. Diese darf nicht überbaut werden und muss im Störfungsfall jederzeit zugänglich sein.

Ich hoffe, dass ich Ihnen damit weiterhelfen konnte.

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Simon Wolf
Teamleiter Asset-Management

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH
Karlstraße 1-3, 89073 Ulm
Telefon 0731 166-1637
Telefax 0731 166-1809
E-Mail simon.wolf@ulm-netze.de

www.ulm-netze.de

Sitz der Gesellschaft: Ulm, Amtsgericht Ulm HRB Nr. 5068
Geschäftsführer: Wolfgang Rabe, Manfred Staib
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klaus Eder

Diese E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den angeführten Empfänger bestimmt. Falls Sie diese E-Mail versehentlich erhalten haben, informieren Sie bitte unverzüglich den Absender.

Wir schützen Ihre Daten! Hier finden Sie unsere [allgemeine Datenschutzerklärung](#).



Von: Christian Wandinger <Christian.Wandinger@lars-consult.de>

Gesendet: Dienstag, 20. Juli 2021 15:57

An: Mack, Karin <Karin.Mack@swu.de>; Wolf, Simon <Simon.Wolf@ulm-netze.de>

Cc: Peter Schmid <pschmid@voehringen.de>; Timo Söhner <tsoehner@voehringen.de>

Betreff: Bebauungsplan "Wohngebiet Kranichstraße Ost": Ihre Stellungnahmen vom 15.09.2020 und 29.03.2021

Sehr geehrte Frau Mack,
Sehr geehrter Herr Wolf,

Sie hatten für den oben genannten Bebauungsplan der Stadt Vöhringen eine Stellungnahme abgegeben, mit dem Verweis, dass keine Einwände gegen die Planung bestehen.

Wie zwischenzeitlich festgestellt wurde, verläuft Ihre Gasleitung auf Höhe der Reiherstraße im Bereich der privaten Grundstücksflächen (s. rote Linie im angehängten Plan).

Meine Frage an Sie: welchen Abstand müssen bauliche Anlagen zu der Leitung einhalten? Gibt es sonst noch Anforderungen, die zu beachten sind?

Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Wandinger

Dipl.-Geograph

Stadtplaner

Fon +49 821 455459-14

Fax +49 8331 4904-20

Mail Christian.Wandinger@lars-consult.de

Web www.lars-consult.de



Gesellschaft für Planung und
Projektentwicklung mbH

Standort Memmingen
Bahnhofstraße 22
D - 87700 Memmingen

Standort Augsburg
Döllgaststraße 12
D - 86199 Augsburg

Sitz der Gesellschaft: Memmingen, Registergericht: Amtsgericht Memmingen
Registernummer: HRB 12245, Geschäftsführer/in: Bernd Munz, Monika Beltinger
Wir erfüllen unsere Informationspflichten zum Datenschutz nach
Artikel 13 & 14 DSGVO durch Veröffentlichung auf unserer Internetseite unter:
<https://lars-consult.de/datenschutzerklaerung> oder auf Ihre formlose Anfrage.